

LEGENDA:

- łącznik jednobiegunowy
- łącznik monostabilny
- wypust kablowy 400V (1mb zapasu przewodu)
- wypust kablowy 230V (1mb zapasu przewodu)
- A.1 Beghelli H-PRO LED SD IP66 IK09
- Z.1 BEGHELLI FH-M LED
- AW1 Beghelli F65 LED AT OPTICOM max 7,5W SE/SA 1H 2xLTO IP65
- gniazdo pojedyncze 400V IP65
- rozdzielnica projektowana
- PWP przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- CSP centrala sygnalizacji pożarowej
- CD centrala systemu dezodoryzacji
- bednarka FeZn 30x4mm
- połączenia wyrównawcze LgY
- SWP szyna wyrównawcza
- ZK złącze kontrolne w puszce lub studzience probierczej

1. w budynku wykonać połączenia wyrównawcze
2. w pomieszczeniach mokrych i na zewnątrz zastosować osprzęt min IP44

- BPOZ brama pożarowa zasilanie z podtrzymianiem bateryjnym
- B brama
- KMP kompresor
- W wentylator
- WDEZ went. dezodoryzacji

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ŻONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

MULTIPROJEKT STUDIO Sp. z o.o.
Wzgórze 5
43-300 Bielsko-Bia ła

tel. 608355127, 533630107,
e-mail: multiprojektstudio@gmail.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Zmiana decyzji o pozwoleniu na budow ę nr 1103/2017 w zakresie rozbudowy o obiekt hali przyjęcia odpadów i czasowego magazynowania oraz budowę kontenerowej stacji sprężonego powietrza i innej niezbędnej infrastruktury technicznej.
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Tomasz Zagata PDK/0249/POOE/14
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJ ĄCEGO	mgr inż. Piotr Jędrzejowski MAP/0033/POOE/09
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Jakub Dębski
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT BUDYNKU**

branża:	faza:	data:	skala:	nr rysunku:
ELEKTR	PT	27.07.2021	1:100	ER1