LEGENDA:

- kanał nawiewny
- kanał wywiewny
- 12150 m³/h, 800 x 2400 — ilość powietrza nawiewnego/wywiewanego wymiar kratki wentylacyjnej/kanału
- ø900 — średnica kanału
- wentylator osiowy
- tłumik kanałowy

1. Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)
2. Nie wolno odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
   Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić wymiary w naturze i przekazać informacje o zmianach do biura architektonicznego. Wymiary podano w centymetrach.
3. Poziom +-0.00 ustalono jako wierzch 1 wartwy bloków betonowych o wysokości bezwzględnej 365,58 m n.p.m.
4. "Zakres opracowania projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje zespół rozwiązań projektowych dotyczących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, materiałowych, parametrów kubaturowych, wysokościowych istotnych dla części architektonicznej i w odniesieniu do pozostałych opracowań branżowych. Dlatego części architektoniczno-budowlanej nie wolno rozdzielać od pozostałych opracowań wchodzących w skład projektu wielobranżowego budowlanego, a w szczególności od projektu konstrukcyjnego i projektów instalacji stanowiących oddzielne tomy całości dokumentacji."
5. Przed zamówieniem stolarki zweryfikować kierunek otwierania drzwi zgodnie z rzutem
6. SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ OPRACOWAĆ WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ NA PODSTAWIE PROJEKTÓW WARSZTATOWYCH I MONTAŻOWYCH WYKONAWCY Z UWZGLĘDNIENIM WŁAŚCIWYCH SYSTEMÓW. PRZED ZAMÓWIENIEM ISTOTNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ PODANE W PROJEKCIE ILOŚCI I WYMIARY ORAZ POBRAĆ WYMIARY "Z NATURY" NA BUDOWIE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ŻONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

MULTIPROJEKT STUDIO Sp. z o.o.
Wzgórze 5
43-300 Bielsko-Biała

tel. 608355127, 533630107,
e-mail: multiprojektstudio@gmail.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1103/2017 w zakresie rozbudowy o obiekt hali przyjęcia odpadów i czasowego magazynowania oraz budowę kontenerowej stacji sprężonego powietrza i innej niezbędnej infrastruktury technicznej.			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Marcin Raniowski SLK/3499/PWOS/11			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Dorota Raniowska SLK/3889/POOS/11			
OPRACOWANIE				
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT PODSTAWOWY - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ**			
branża:	faza:	data:	skala:	nr rysunku:
SANITARNA	PW	27.07.2021	1 : 100	S07