

LEGENDA

- CSP — Centrala pożarowa FC722-ZA
- I/O 4...6 — Moduł liniowy 4 wejścia/4 wyjścia (4A/250VAC) FDCIO222
- Czujka ASAtechnology OOH740 w obudowie kanałowej
- Zasila pożarowy do czujki zasysającej
- Ręczny ostrzegacz pożarowy IP64 FDME223
- Czujka wielodetektorowa TF1-TF9, ASAtechnology OOH740
- ASD — Czujka zasysająca klasa A-C (<800m2) FDA241
- I/O — Moduł liniowy 4 wejściowy FDCI222
- Linia dozorowa podłączona do central w strukturze pętli HTKSH 1x2x0,8
  Ułożenie przewodu w rurkach bezhalogenowych RL HF FR 18.
  Przewód HTKSH PH90 1x2x0,8 do pierwszego i ostatniego elem. w pętli.
- Przewód HTKSH PH90 1x2x1,4 linii sygnalizatorów pożarowych
- 4,0mm — Otwór w rurce o średnicy 4mm
  Całość instalacji dla przewodów PH90 poprowadzić w sposób zapewniający utrzymanie sprawności funkcjonowania instalacji w klasie E-90.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ŻONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

MULTIPROJEKT STUDIO Sp. z o.o.
Wzgórze 5
43-300 Bielsko-Bia ła
tel. 608355127, 533630107,
e-mail: multiprojektstudio@gmail.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Zmiana decyzji o pozwoleniu na budow ę nr 1103/2017 w zakresie rozbudowy o obiekt hali przyjęcia odpadów i czasowego magazynowania oraz budowę kontenerowej stacji sprężonego powietrza i innej niezbędnej infrastruktury technicznej.
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Tomasz Zagata PDK/0249/POOE/14
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJ ĄCEGO	mgr inż. Piotr Jędrzejowski MAP/0033/POOE/09
OPRACOWANIE	
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT PARTERU - INST. SSP**

branża:	faza:	data:	skala:	nr rysunku:
ELEKTR	PW	27.07.2021	1:100	ER2