



W centrali ppoż. należy zaprogramować przycisk do blokady alarmów z czujek zasygających. Blokada ma na celu wyeliminowanie fałszywych alarmów podczas czynności mogących powodować fałszywe alarmy takich jak np. wyładowywanie śmieci przy których może wystąpić chwilowe zapylenie. Z przyciskiem należy powiązać Timer, który będzie odliczał czas po którym nastąpi zresetowanie blokady alarmów z czujek zasygających. Czas po którym następuje restart blokady należy ustalić na etapie uruchomienia.

